

Zertifikat Certificate

3

3/12



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 9937118

Blatt *Page*
01

Ihr Zeichen *Client Reference*
Won-Jae Lee

Unser Zeichen *Our Reference*
00143- UR/yy- E9968007E01


Ausstellungsdatum *Date of Issue*
28.07.99 *(day/month/year)*

Genehmigungsinhaber *License Holder*
KACON Co., Ltd.
150-55 Gajwa Dong, Seo Gu
Incheon Shi 404-250
R.O.K.

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
KACON Co., Ltd.
150-55 Gajwa Dong, Seo Gu
Incheon Shi 404-250
R.O.K.

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*



EN 60947-1:1997+A1
EN 60947-5-1:1997+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

SCHALTER (Control Switch)

Type Designation: Kx Series

6

x stands for: (P : Push Button Switch,
S : Selector Switch,
E : Emergency Switch,
LP: Lighted Push Button Switch,
D : Double Switch)

1
1
1
1
1


Rating: Utilization category AC-12
AC 24V, 10A
AC 48V, 10A
AC 110V, 10A
AC 250V, 6A
AC 440V, 2A

continued on page 02

ANLAGE (Appendix): 1

11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.



TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Dr. R. Frankenberger